

(Vorab per E-Mail eingegangen!)

Stadt Lüdinghausen  
Fachbereich 3 / Planung  
z. Hd. Herrn Blick-Weber  
Postfach 1531

59335 Lüdinghausen

Abteilung: 01 - Büro des Landrats, Kreisentwicklung  
Aktenzeichen:  
Auskunft: Frau Stöhler  
Gebäude: I, Friedrich-Ebert-Str. 7, 48651 Coesfeld  
Zimmer-Nr.: 118  
Telefon: 02541 / 18-9111 (Ortsnetz Coesfeld)  
02594 / 9436-9111 (Ortsnetz Dülmen)  
02591 / 9183-9111 (Ortsnetz Lüdingh.)  
Telefax: 18-888-91111  
E-Mail: [martina.stoehler@kreis-coesfeld.de](mailto:martina.stoehler@kreis-coesfeld.de)  
Internet: [www.kreis-coesfeld.de](http://www.kreis-coesfeld.de)

Datum: 04.06.2008

### Entwurf zur 29. Änderung des Bebauungsplanes „Im Rott“

Hier: Vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauBG; Beteiligung der Behörden  
gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrter Herr Blick-Weber,

seitens des Kreises Coesfeld bestehen gegen die 29. Änderung des  
Bebauungsplanes „Im Rott“ keine Bedenken.

Die **Brandschutzdienststelle** gibt folgenden Hinweis:

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist gem. dem „Regelwerk-  
Arbeitsblatt“ W 405 **Abschnitt 5** des DVGW für reine Wohngebiete mit  $\leq 3$   
Vollgeschosse eine Löschwassermenge von 48 m<sup>3</sup>/h (800 l/min) für eine Löszeit  
von 2 Stunden sicher zu stellen. Die Hydranten sind gemäß „Regelwerk-  
Arbeitsblatt“ W 331 anzuordnen.

Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag

Stöhler