

Stadt Lüdinghausen
Fachbereich 3 / Planung
z. Hd. Herrn Blick-Weber
Postfach 1531

59335 Lüdinghausen

Abteilung: 01 - Büro des Landrats, Kreisentwicklung
Aktenzeichen:
Auskunft: Frau Stöhler
Gebäude: I, Friedrich-Ebert-Str. 7, 48651 Coesfeld
Zimmer-Nr.: 118
Telefon: 02541 / 18-9111 (Ortsnetz Coesfeld)
02594 / 9436-9111 (Ortsnetz Dülmen)
02591 / 9183-9111 (Ortsnetz Lüdingh.)
Telefax: 18-888-91111
E-Mail: martina.stoehler@kreis-coesfeld.de
Internet: www.kreis-coesfeld.de

Datum: 10.10.2008

Entwurf zum Bebauungsplan „Halturner Straße – Freistraße“

Hier: Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrter Herr Blick-Weber,

seitens des Kreises Coesfeld (einschließlich Immissionsschutz) bestehen gegen den Entwurf zum Bebauungsplan „Halturner Straße – Freistraße“ keine Bedenken.

Der Fachdienst **Bauordnung** gibt die Anregung, die Kennzeichnung „Hmax“ ebenfalls auch in der Darstellung zu verwenden.

Die **Brandschutzdienststelle** gibt folgenden Hinweis:

1. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist gem. dem „Regelwerk-Arbeitsblatt“ W 405 Abschnitt 5 des DVGW für reine Wohngebiete mit ≤ 3 Vollgeschosse eine Löschwassermenge von 48 m³/h (800l/min) für eine Löschzeit von 2 Stunden sicher zu stellen. Die Hydranten sind gemäß „Regelwerk – Arbeitsblatt“ W 331 anzuordnen.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Stöhler