

Lippeverband • Postfach 10 24 41 • 45024 Essen

Stadt Lüdinghausen
Postfach 1531
59335 Lüdinghausen

Lippeverband Kronprinzenstraße 24, 45128 Essen Telefon (02 01) 104 - 0 Telefax (02 01) 104 - 22 77 http://www.lippeverband.de

Königswall 29, 44137 Dortmund Telefon (02 31) 91 51 - 0 Telefax (02 31) 91 51 - 2 77

Commerzbank Essen 121 7488 BLZ 360 400 39 Sparkasse Essen 243 758 BLZ 360 501 05

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Bearbeiter

Ruf / e-mali

Tag

612605 Höcken-27.04.2012

12-AM 10

Mierzwa

104-2437

24.05.2012

kamp-Süd

mierzwa marcel@eglv.de

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan Höckenkamp-Süd

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen unsererseits grundsätzlich keine Bedenken. Der folgende Hinweis ist jedoch zu beachten:

Es werden keine Angaben zur geplanten Entwässerung gemacht. Daher kann keine endgültige Stellungnahme erfolgen. Sollte eine Einleitung von Regenwasser in die Mischwasserkanalisation geplant sein, weisen wir auf den § 51a LWG hin.

Neben einer bereits aufgrund der Bodenverhältnisse ausgeschlossenen Versickerung sind auch weitere Maßnahmen zu untersuchen. Dazu zählt die ortsnahe Einleitung in ein Gewässer und alle weiteren Möglichkeiten, die die Abflüsse verringern und weniger von der Untergrundbeschaffenheit abhängig sind, wie beispielsweise Dachbegrünung oder die durchlässige Befestigung von Flächen.

Mit freundlichen Grüßen

iΑ

(Walter)

...

Mierzwa