



**WSV.de**

Wasserstraßen- und  
Schifffahrtsverwaltung  
des Bundes

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rheine  
Postfach 2263 · 48412 Rheine

An die  
Stadt Lüdinghausen  
Borg 2

**59348 Lüdinghausen**

Wasserstraßen- und Schiff-  
fahrtsamt Rheine  
Münsterstraße 77  
48431 Rheine

Ihr Zeichen  
Fachbereich 3/Planung  
Mein Zeichen  
3414SB3-213.2-303-  
DEK/12/2017

03.05.2017

Hans-Joachim Evers  
Telefon 05971 916-331

Zentrale 05971 916-0  
Telefax 05971 916-222  
wsa-rheine@wsv.bund.de  
www.wsa-rheine.wsv.de

**Bebauungsplanentwurf „Tetekum-Buschkämpe“  
Stellungnahme gem. §4 Abs.2 BauGB**

**Ihr Schreiben vom 16.03.2017 Az.: Fachbereich 3/ Planung**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrter Herr Blick-Weber

meine Ihnen übersandte Stellungnahme vom 27.04.2017 möchte ich  
um nachfolgenden Punkt erweitern:

- Baugruben dürfen einen Mindestabstand von 5,00m zur land-  
seitigen Böschung des Kanalseitengrabens nicht unterschrei-  
ten.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

  
Hans-Joachim Evers