

Anreger A

1.7.2019

An den
Bürgermeister
der Stadt Lüdinghausen

**Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Hüwel/Seppenrader Bach-Nord“
Variantenuntersuchung Niederschlagsentwässerung**

Wie ich den Ausführungen der Variantenuntersuchung entnehmen konnte, ist evtl. auch geplant einen Teil des Oberflächenwassers über den Graben zwischen Feld und den bebauten Grundstücken Ludwig-Uhland-Str./Theodor-Storm-Str. zu entwässern. Dies halte ich nicht für unbedenklich, da wir im **März dieses Jahres** nach Regenfällen schon einmal die Situation hatten, dass dieser Graben voller Wasser stand und dieses auch nur **sehr zögerlich** abfloss.

In früheren Jahren hatten wir auch schon die Situation, dass das Wasser nicht nur im Graben stand sondern auch das Feld teilweise unter Wasser stand, da der Boden nicht allzu durchlässig ist.

Hinzukommt, dass im Grabenbereich einiger Grundstücke der Ludwig-Uhland-Str. der Graben in seiner Funktion durch die Anlieger nicht mehr funktionstüchtig ist.

Ich bitte um Berücksichtigung oben genannter Einwände.

Mit freundlichem Gruß
Anreger A